

Bellaterra : **11 de Febrero de 2002**

Expedient número : **22002711 reducido**

Referència del peticionari : **TALLERES CASALS, S.A.**  
**17860 SANT JOAN**  
**DE LES ABADESSES**  
**(GIRONA) Spain**

El Centro Tecnológico LGAI ha realizado el informe de extensión para la determinación de la categoría de la Gama MBC/FA de ventiladores centrífugos de acuerdo con el proyecto de norma europea prEN 12101-3 de septiembre de 1999, "Smoke and heat control systems- part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators" y según el expediente N° 22002711 de fecha 11 de febrero de 2002.

Los modelos ensayados y categoría obtenida han sido:

**Gama MBC/FA:**

**Categoría 3**


**130 minutos de funcionamiento a 400°C**

**Ventiladores centrífugos situados en el exterior del horno**

**VENTILADORES CENTRÍFUGOS:**

<b>Modelos Gama MBC/FA</b>	
MBC/FA 25/10 M6-3/4*	MBC/FA 35/14 M6-2
MBC/FA 25/10 T6-3/4	MBC/FA 35/14 T6-2
MBC/FA 25/10 M4-1,5	MBC/FA 35/14 T4-4
MBC/FA 25/10 T4-1,5	MBC/FA 35/14 T4-7,5
MBC/FA 28/11 M6-1	MBC/FA 40/16 T6-3
MBC/FA 28/11 T6-1	MBC/FA 40/16 T4-7,5
MBC/FA 28/11 T4-3	MBC/FA 40/16 T4-10
MBC/FA 31/12 M6-2	MBC/FA 45/18 T6-3
MBC/FA 31/12 T6-2	MBC/FA 45/18 T4-7,5
MBC/FA 31/12 T4-4	MBC/FA 45/18 T4-10*
MBC/FA 31/12 T4-5,5	

\* corresponde al ventilador ensayado



**F. Xavier Escriche Segú**  
Gerente del Centro del Fuego y Termotécnica



**Jordi Mirabent i Junyent**  
Técnico Responsable

Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material entregados al Laboratorio, tal como se informa en el apartado de material recibido y ensayado en las condiciones indicadas en las normas citadas en este documento.

**La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se hace en su totalidad.**  
**Este documento consta de 1 páginas de las cuales -- son anexos**